

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России. номер телефона. электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентско-
му, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора. номер телефона. электронный адрес)

Предписание № 72/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Избербаш Республики Дагестан (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-
ЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 Г. ИЗБЕРБАШ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления. юридического лица. фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Алискендеров М.Д.* Отдел надзорной деятельности и про- № 72
филактической работы № 9 по г. Из-
бербаш, Каякентскому, Дахадаевскому,
Кайтагскому и Сергокалинскому рай-
онам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа ГПН)

от « 3 » апреля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 02 » мая 2017 г. по 14 ч 00 мин. « 02 » мая 2017 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергока-
линскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Избербаш Республики Дагестан (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 Г. ИЗБЕРБАШ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ-
СТАН) , г.Избербаш, ул. Азизова 22*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации, дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	30.04.2018	
2	Организовать на объекте защиты проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	30.04.2018	
3	Обеспечить на объекте защиты проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	30.04.2018	

4	Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	30.04.2018	
5	Организовать на объекте защиты проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	30.04.2018	
6	Не допускать на объекте защиты эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	30.04.2018	
7	Приказом определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32	30.04.2018	
8	В старом корпусе в учительской и кабинете информатики на стенах на путях эвакуации не допускать применение материалов с высокой пожарной опасностью. Обшивку стен выполнить из негорючих материалов, либо демонтировать.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	30.04.2018	
9	Оборудовать помещение спортивного зала автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 табл.1	30.04.2018	
10	Не допускать на объекте защиты в старом корпусе эксплуатацию электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции и прокладку электропроводов по горючему основанию.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	30.04.2018	
11	Обеспечить на объекте защиты исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	30.04.2018	
12	Обеспечить объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 на-	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	30.04.2018	

	стоящих правил и соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.			
13	На объекте в старом и новом корпусе в помещениях классов и кабинетов на полу на путях эвакуации не допускать применение материалов с высокой пожарной опасностью. Покрытие полов выполнить из негорючих материалов, представить сертификат соответствия.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	30.04.2018	
14	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 104-03 табл. 2	30.04.2018	
15	Организовать на объекте защиты в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	30.04.2018	
16	Предусмотреть со второго этажа корпуса начальной школы второй эвакуационный выход. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.	СП 1.13130.2009 ст.4 п.4.2 п/п 4.2.3	30.04.2018	
17	Установить на объекте защиты огнетушители на высоте не более 1,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 480	30.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2018 г.
(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД Бабаев-Мирзаман Мирбагирович*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» мая 2017г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Муслимов М.М.
(должность, фамилия, инициалы)

«02» мая 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Муслимов Магомед Муслимович

Действителен с 15.07.2021 по 15.07.2022