

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш

**Предписание №36вн/пр от 18.08.2016г.**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**МКОУ « СОШ №1» г.Избербаш,ул.Азизова 22**

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**предлагаю:**

№ п/ п	Перечень санитарно-оздоровительных мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил	до 01.08.2017г..
	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01  СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организациям работы» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г № 302/н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»	
2.	Мероприятия по улучшению территории ОУ	
2.1	Провести обрезку деревьев, деревья высаживать не менее 15м от здания, кустарники не менее 5м от здания п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.	до 01 08.2017г.

<b>3</b>	<b>Мероприятия по улучшению здания ОУ</b>	
3.1	Провести ремонт и ревизию отопительной системы	до 01.08.2017г.
3.2	В санитарных узлах школы: предусмотреть централизованное водоснабжение и водоотведение, умывальники для мытья рук, -оборудовать кабинеты без запоров в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами бумажные полотенца, мыло.	до 01.08.2017г.
3.3	Провести косметический ремонт учебных и вспомогательных помещений ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
<b>3</b>	<b>Мероприятия по помещениям и оборудованию ОУ</b>	
3.1	Оборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями. п 4.21, 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет врача площадью не менее 14,0 м <sup>2</sup> и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) процедурный (прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м <sup>2</sup> .	до 01.08.2017г.
3.2	В лаборантской при кабинете химии предусмотреть раковину с подводкой горячей и холодной воды, в соответствии с требованием п 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3.3	В помещениях начальных классов установить умывальные раковины в соответствии с п 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.	до 01.08.2017г.
3.4	Привести ученическую мебель для начальных классов в соответствии с требованиями п 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, привести к значениям, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	до 01.08.2017г.
3.5	Произвести цветную маркировку мебели в соответствии с росто-возрастными показателями обучающихся, нанести ее на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос в соответствии с требованием п 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3.6	Обеспечить расстановку парт (столы) в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. в соответствии с требованием п 5.5 и 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3.7	Заменить классные доски в начальных классах (темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие). Классные доски, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованием п 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
3.8	Оборудовать мастерские (столярные, слесарные) для мальчиков и кабинет труда для девочек (кабинет домоводства) для проведения занятий	до 01.08.2017г.
<b>4</b>	<b>Мероприятия по обеспечению воздушно-теплового режима, освещенности и т.д.</b>	до 01.08.2017г.
4.1	В здании ОУ поддерживать оптимальные параметры микроклимата и	Постоянно


.	воздушной среды в соответствии с требованием п 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	
4.2	Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами соответствии с требованием п 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
4.3	Проводить проветривание учебных помещений, составить график проветривания и развесить в классных комнатах соответствии с требованием таблицы №2 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
4.4	Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечить уровни искусственной освещенности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) соответствии с требованием п 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2017г.
4.4	Очистка осветительной арматуры светильников проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в соответствии с требованием п 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10	Постоянно
5	<b>Санитарно-эпидемиологическое заключение</b>	
5	<b>Перечень документов предъявляемых при приемке учреждений к началу учебного года</b>	до 01.08.2017г.
5.1	Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования	
5.2	Документы, подтверждающие исправность инженерных сетей водоснабжения, канализации и отопления	
5.3	Личные медицинские книжки сотрудников (педагогов, обслуживающего персонала и работников пищеблока)	
5.4	Производственный контроль за организацией питания учащихся	
5.5	Расписание занятий разработанное с учетом требований Приложения № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях	

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ « СОШ №1» г.Избербаш и директора МКОУ « СОШ №1» г.Избербаш Муслимова М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**Начальник ГО**

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

  
(подпись)

**Лукманов М.З.**

(фамилия, имя, отчество)

Копию получила: директор МКОУ « СОШ № 1» г.Избербаш Магомедов М.М.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Муслимов Магомед Муслимович

Действителен с 15.07.2021 по 15.07.2022