

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag @ mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш,
Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РД г. Избербаш ул.

Г.Гамидова № 57

(место составления акта)

«02» мая 2017 г.

(дата составления акта)

«14» час «30» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 72**

«02» мая 2017г по адресу/адресам: г.Избербаш, ул. Азизова 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора г.
Избербаш, Каякентского, Дахадаевского, Кайтагского и Сергокалинского районов района по
пожарному надзору Алискендеров М.Д. №72 от 3 апреля 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
1» г. Избербаш Республики Дагестан(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 Г. ИЗБЕРБАШ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» мая 2017г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« » мая 2017г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г. Избербаш, Каякентскому,
Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам району, РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова
№ 57, т. 2-46-65

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 24.04.2017г. / Муслимов М.М.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
«» г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаиш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) не реже 1 раза в квартал. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Правила противопожарного режима в РФ : п. 63);
- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 21);
- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (помещения классов, кабинеты, коридор, столовая) (Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32);
- В старом корпусе в учительской и кабинете информатики на стенах на путях эвакуации допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью. (обшивка из деревянных реек и фанеры). (СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2);
- Помещение спортивного зала не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (НПБ 110-03 табл.1);
- На объекте защиты в старом корпусе эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, местами допускается прокладка электропроводов по горючему основанию (помещения классов, кабинеты, коридор). (Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы). (Правила противопожарного режима в РФ : п. 43);

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил, соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 70);

- На объекте в старом и новом корпусе в помещениях классов и кабинетов на полу на путях эвакуации допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью. (линолеум). (СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2);

- Объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (НПБ 104-03 табл. 2);

- На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 24);

- Со второго этажа корпуса начальной школы имеется только один эвакуационный выход. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. (СП 1.13130.2009 ст.4 п.4.2 п/п 4.2.3);

- На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 480).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович

«02» Мая 2017г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «СОШ №1» Муслимов Магомед Муслимович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«02» Мая 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Муслимов Магомед Муслимович

Действителен с 15.07.2021 по 15.07.2022